

PROTOKOL č. 08/CA/25 zo dňa: 02/2025

O URČENÍ PROSTREDIA A TRIED VONKAJŠÍCH VPLYVOV

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

Zloženie komisie:

meno	funkcia
1. 950, s.r.o.	Investor – člen komisie
2. Ing. Peter Zeman	Elektrotechnik špecialista – predseda komisie
3. Ing. arch. Daniel Kubiš	Autor projektu – člen komisie

Názov objektu: Centrum občianskych a komunitných aktivít

Miesto stavby: obec Most pri Bratislave, , parc. č: 1220/738, 2500/32, 2500/33, k. územie: Most pri Bratislave

Názov (meno) prevádzkovateľa: 950, s.r.o., Znievska 2149/40, Bratislava, PSČ 851 06, SR, IČO: 52803007

Podklady pre vypracovanie protokolu:

1. stavebný pôdorys v mierke 1:50
2. jednanie s investorom
3. jednanie s projektantom stavebnej časti
4. STN 33 2000-1, STN 33 1500, STN 33 2000-5-51 a ďalšie súvisiace STN
5. vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.



Popis objektu:

Posudzovaný objekt "Centrum občianskych a komunitných aktivít" je priestor s jedným nadzemným podlažím. Konštrukčné prvky objektu sú horľavé. Objekt má plochú a sedlovú strechu s nehorľavou krytinou. V prípade potreby budú priestory objektu "Centrum občianskych a komunitných aktivít" v zimnom období vykurované. V priestoroch nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé a ani inak nebezpečné látky.

Rozhodnutie:

Jednotlivé druhy prostredia a triedy vonkajších vplyvov pre samostatné miestnosti a priestory sú uvedené v:

tab. č. 1 strana 2

Zdôvodnenie:

Komisia určovala prostredie a triedy vonkajších vplyvov miestností a priestorov na základe platných STN a ďalších technických predpisov s prihliadnutím na účel ich plánovaného využitia.

Záver:

V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa stavebných úprav, využívania priestorov ako aj skladovaných materiálov, je potrebné tento protokol prehodnotiť, prípadne doplniť.

TABUĽKA č. 1 – súčasť protokolu č. 08/CA/25
o určení prostredia a vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

PROSTREDIE	TRIEDA VPLYVOV
Teplota okolia	AA3,AA4
Atmosférické podmienky okolia	AB5, AB7
Nadmorská výška	AC1
Výskyt vody	
- všetky vnútorné miestnosti	AD1
- okrem miestností a priestoru ako:	-
- miestnosti:	-
- mimo objekt a priestory:	AD2-dážď
Výskyt cudzích pevných telies	AE1, AE5
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1
Mechanické namáhanie	
Náraz	AG1
Vibrácie (STN 33 2000-5-52)	AH1
Výskyt rastlínstva alebo plesní	AK1
Výskyt živočíchov	AL1
Elektromagnet., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia	AM1
Slnéčné žiarenie	AN1
Seizmické účinky	AP1
Búrková činnosť, počet búrkových dní v roku	AQ1
Pohyb vzduchu	AR1
Vietor: mimo objekt	AS1, AS2
VYUŽITIE	
Schopnosť osôb	BA1, BA2
Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC2
Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstva	BD1
Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1
KONŠTRUKCIE BUDOV	
Konštrukčné materiály	CA2
Konštrukcia budovy	CB1